

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
(наименование территориального органа МЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail: gumchsro@donpac.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Сальскому району УНДвПР ГУ МЧС России по Ростовской области

(указывается орган государственной власти)

Ростовская область г. Сальск, ул. Севастопольская, 53, тел. 7-37-00, E-mail. 12ogpp_rnd@mail.ru
(указывается адрес места выполнения работы государственного инспектора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 171/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад первой категории № 14 «Золушка» г. Сальска (МБДОУ № 14 «ЗОЛУШКА» Г. САЛЬСКА)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
(полное наименование лица-правообладателя объекта защиты и госкапитала, ответственного за объект и т.д.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Веревкина Ю.Ю.* Отдел надзорной деятельности по Сальскому району УНДвПР ГУ МЧС России по Ростовской области № 171/1/1
(наименование органа ГПН)

от « 26 » марта 2015 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 20 мин.
« 1 » апреля 2015 г. по 17 ч 10 мин. « 1 » апреля 2015 г.

проведена проверка
заместитель начальника ОНД по Сальскому району УНДвПР ГУ МЧС России по Ростовской области Веревкин Юрий Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственного инспектора) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад первой категории № 14 «Золушка» г. Сальска (МБДОУ № 14 «ЗОЛУШКА» Г. САЛЬСКА), г. Сальск, ул. Кузнечная 102

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2.	3	4.	5
1	В здании отсутствует аварийное освещение ст 64 ФЗ 123 СНИП 23-05-95 (МБДОУ № 14 "ЗОЛУШКА" Г САЛЬСКА)	СНиП 23-05-95	01.08.2015	
2	в малом здании отсутствуют планы эвакуации людей в случае возникновения пожара(малое здание МБДОУ № 14 "ЗОЛУШКА" Г САЛЬСКА)	Правила противопожарного режима в РФ п. 7 На объекте защиты с массовым пребыванием людей (с рабочими местами на этаже для 10 и более человек) руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре.	01.08.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том

должностные лица в пределах их компетенции,
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августа 2015 г.

(квартал, месяц)

заместитель начальника ОНД по Сальскому району УВД ЮФ
ГУ МЧС России по Ростовской области Веревикин Юрий Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«1» апреля 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« » апреля 2015 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон диспетчера:
2710100